

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом Арбитражного суда
Пермского края
от «1» апреля 2021 г. № 38-0

**Инструкция
о мерах пожарной безопасности в Арбитражном суде Пермского края**

1. Общие положения

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в Арбитражном суде Пермского края¹ устанавливает основные требования пожарной безопасности к зданиям, помещениям Арбитражного суда Пермского края, прилегающей к зданиям территории, к организации обучения мерам пожарной безопасности и является обязательной для исполнения судьями, государственными гражданскими служащими, работниками и посетителями Арбитражного суда Пермского края.

1.2. Инструкция разработана в целях предотвращения пожара, обеспечения безопасности судей, гражданских служащих, работников Арбитражного суда Пермского края, иных лиц, находящихся в зданиях Арбитражного суда Пермского края, защиты имущества от пожара в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников

¹ Далее – Инструкция.

организаций», утверждёнными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 года № 645, нормативно-техническими и иными документами, устанавливающими обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

1.3. В целях усиления противопожарного режима в зданиях Арбитражного суда Пермского края назначаются ответственные лица за пожарную безопасность.

1.4. Ответственность за техническое состояние противопожарных систем в зданиях Арбитражного суда Пермского края возлагается на лицо, назначенное приказом председателя Арбитражного суда Пермского края ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Арбитражном суде Пермского края.

2. Требования пожарной безопасности к содержанию зданий, помещений и прилегающей территории

2.1. В зданиях Арбитражного суда Пермского края на видных местах должны быть размещены планы эвакуации людей при пожаре и чрезвычайных ситуациях², а также предусмотрена система оповещения о пожаре.

2.2. Во всех помещениях должны быть размещены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.

2.3. На всех дверях производственных и складских помещений размещаются таблички с определением категории взрывопожарной и пожарной опасности.

Противопожарные системы и установки (система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения, система противопожарного водоснабжения и т.д.), располагаемые в помещениях, должны содержаться в исправном состоянии.

² Далее – план эвакуации.

2.4. В зданиях и помещениях Арбитражного суда Пермского края запрещается: устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов и цокольного этажа, за исключением случаев, специально оговорённых в регламентирующих документах; размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски и т.д.; курить в зданиях Арбитражного суда Пермского края; использовать технические этажи, лестничные клетки, серверные, вентиляционные камеры, бойлерные, насосные и другие технические помещения для мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов; устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток; хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с газами и другие взрывопожароопасные вещества и материалы; проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

2.5. Ковры, ковровые дорожки и другие напольные покрытия в помещениях должны надёжно крепиться к полу.

2.6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности.

2.7. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания (за исключением дверей, открывание которых не нормируется документами по пожарной безопасности). Самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров запрещено держать в открытом положении.

2.8. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе подступы к первичным средствам пожаротушения, проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки и т.д.) оборудованием,

мебелью и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; снимать предусмотренные нормами проектирования двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению пожара на путях эвакуации; устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации.

2.9. Световые указатели на путях эвакуации, около эвакуационных выходов должны быть исправны и постоянно находиться во включенном состоянии.

2.10. Здания и помещения необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Огнетушители должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них согласно нормам и схеме расположения данных средств.

2.11. Территория, прилегающая к зданиям Арбитражного суда Пермского края, должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.

2.12. Дороги, подъезды и проходы к зданиям Арбитражного суда Пермского края и водоисточники должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой должны очищаться от снега и льда.

2.13. На территории, прилегающей к зданиям Арбитражного суда Пермского края, запрещается: устраивать свалки горючих отходов; оставлять тару (емкости, канистры и т.п.) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами; разводить костры, сжигать отходы и тару и т.п.; производить заправку горючими материалами и ремонт автотранспорта.

2.14. Территория, прилегающая к зданиям Арбитражного суда Пермского края, должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания.

3. Требования пожарной безопасности к электроустановкам

3.1. Электроустановки и бытовые электроприборы должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

3.2. При эксплуатации электрических сетей и электроприборов запрещается: складировать горючие материалы на расстоянии менее 0,5 м от электропроводов, светильников и других электроустановок; применять нестандартные (самодельные) электроприборы; эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами подступы к электрическим розеткам; производить установку и эксплуатацию удлинителей и сетевых фильтров-разветвителей без согласования с ответственными лицами; пользоваться поврежденными электрическими розетками, вилками, другими электроустановочными приборами; использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, бра, торшеры и т.п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а также светильники с лампами, общая мощность которых выше мощности, установленной паспортом изделия; обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими легковоспламеняющимися материалами, эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

3.3. Электроустановки, бытовые электроприборы, удлинители и сетевые фильтры в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены путём

отключения от электрических розеток, кроме электроприборов, определённых для круглосуточной работы, если это обусловлено их функциональным назначением. В случае если помещение, в котором установлены электроприборы, обесточивается с использованием общего рубильника или других технических устройств, отключение от электрических розеток не требуется.

3.4. Применение в помещениях бытовых электроприборов (электрочайников, кофеварок, электроплиток и др.), не имеющих устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов запрещается.

4. Требования пожарной безопасности к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

4.1. Перед началом отопительного сезона отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Запрещается эксплуатировать неисправные отопительные приборы и системы.

4.2. Огнезадерживающие устройства (заслонки, клапаны и др.) в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками противопожарной сигнализации или пожаротушения, автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре должны проверяться в установленные сроки и содержаться в исправном состоянии.

4.3. Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования, систем дымоудаления, а также автоматических огнезадерживающих устройств должны проводиться по утвержденному графику.

4.4. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: оставлять двери вентиляционных камер открытыми; использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов; закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; выжигать скопившиеся в

воздуховодах жировые отложения, пыль, горючие вещества и конденсат; отключать или снимать огнезадерживающие устройства; хранить горючие материалы ближе 0,5 м от воздуховодов; хранить в вентиляционных каналах камерах мебель, оборудование и материалы.

5. Требования пожарной безопасности к содержанию сетей
противопожарного водоснабжения

5.1. Сети внутреннего противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.

5.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы пожарными стволами и напорными рукавами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

5.3. В помещениях насосной станции размещаются общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должно быть указано их назначение.

5.4. Хранение или складирование в помещениях насосной станции и бойлерной оборудования и материалов не допускается.

6. Требования пожарной безопасности к содержанию
установок пожарной сигнализации и пожаротушения,
оповещения людей о пожаре

6.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляется в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учётом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ.

6.2. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

6.3. Система оповещения о пожаре должна обеспечивать согласно плану эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию.

6.4. Пожарные оповещатели (громкоговорители), предназначенные для оповещения людей о пожаре, должны быть без регулятора громкости и подключены к сети без разъёмных устройств.

6.5. К местам размещения технических средств пожарной автоматики должен быть обеспечен свободный доступ для проверки их работоспособности и проведения технического обслуживания.

7. Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и пожароопасных работ

7.1. Места проведения строительно-монтажных и пожароопасных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

7.2. Производство работ внутри зданий с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими работами, связанными с применением открытого огня, не допускается.

7.3. Огневые (газоэлектросварочные) и другие пожароопасные работы должны вестись по нарядам-допускам, выдаваемым исполнителям работ, подписанным лицом, ответственным за противопожарное состояние в зданиях Арбитражного суда Пермского края, и согласованным с управляющим делами.

8. Организация обучения мерам пожарной безопасности сотрудников Арбитражного суда Пермского края

8.1. Противопожарный инструктаж проводится по программе обучения мерам пожарной безопасности с целью доведения до сотрудников Арбитражного суда Пермского края основных требований

пожарной безопасности, изучения средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

8.2. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление: с правилами содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей; с мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий, оборудования, производстве пожароопасных работ; с обязанностями и действиями сотрудников Арбитражного суда Пермского края при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

8.3. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.

8.4. Вводный противопожарный инструктаж проводится лицом, назначенным приказом председателя Арбитражного суда Пермского края ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Арбитражном суде Пермского края, по программе, утверждённой приказом председателя Арбитражного суда Пермского края.

8.5. Все вновь назначенные на должность судьи, принятые на государственную службу гражданские служащие, работу – работники Арбитражного суда Пермского края допускаются к выполнению своих обязанностей только после прохождения ими вводного противопожарного инструктажа.

8.6. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте лицом, назначенным ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Арбитражном суде Пермского края, по программе, утверждённой ответственным за обеспечение пожарной безопасности.

8.7. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом председателя Арбитражного суда Пермского края со всеми сотрудниками суда, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, в соответствии с графиком проведения занятий, утверждённым председателем Арбитражного суда Пермского края.

8.8. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом председателя Арбитражного суда Пермского края, в случаях: нарушения сотрудниками Арбитражного суда Пермского края требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару; перерывов в работе более чем на 60 календарных дней; поступления информационных материалов об авариях, пожарах, произошедших в зданиях арбитражных судов Российской Федерации.

8.9. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом председателя Арбитражного суда Пермского края: при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы); при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; при подготовке к организации мероприятий с массовым пребыванием людей (собрания, конференции, совещания, семинары и т.д.), с числом участников более 50 человек.

8.10. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого противопожарного инструктажа делается запись в журнале учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

9. Действия сотрудников Арбитражного суда Пермского края при пожаре

9.1. Каждый сотрудник Арбитражного суда Пермского края при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, повышения температуры в помещении и т.п.) обязан: сообщить в пожарную часть по телефону 01, 101, 112 (при этом необходимо назвать адрес объекта, по возможности место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); сообщить о возникновении пожара дежурному сотруднику службы судебных приставов здания по телефону (342) 236-80-73 (г. Пермь), (34260) 4-33-97 (г. Кудымкар), председателю судебного состава или руководителю структурного подразделения; выключить и обесточить все технические средства (компьютеры, множительную технику, настольные лампы, вентиляторы, сетевые фильтры, удлинители и т.п.); принять меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. Самостоятельное тушение пожара допускается только в его начальной стадии, когда очаг возгорания незначителен и к нему можно безопасно подходить без средств защиты органов дыхания на расстояние подачи огнетушащих веществ; покинуть помещение при возникновении опасности, предварительно закрыв окна, двери, не запирая их на замок, и по кратчайшему пути согласно плану эвакуации выйти из здания. При эвакуации запрещается пользоваться лифтом; при невозможности эвакуации из помещения изолировать его от проникновения дыма и огня, закрыть окна, уплотнить дверные притворы влажной тканью, о своём местонахождении сообщить дежурному сотруднику службы судебных приставов по телефону (342) 236-80-73 (г. Пермь), (34260) 4-33-97 (г. Кудымкар). Для защиты органов дыхания использовать смоченную водой ткань.

9.2. Председатель судебного состава, руководитель структурного подразделения при получении информации об обнаружении пожара обязан: продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную часть по телефону 01, 101, 112 и поставить в известность руководство Арбитражного суда Пермского края; обеспечить прекращение всех работ в здании; организовать эвакуацию людей согласно плану эвакуации и защиту имущества.

9.3. Лицо ответственное за обеспечение пожарной безопасности в Арбитражном суде Пермского края обязан: проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушение, управление эвакуацией и др.); принять участие в организации эвакуации людей и защиты имущества; организовать встречу подразделений пожарной охраны, вызвать при необходимости скорую медицинскую помощь и другие аварийные службы города.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом Арбитражного суда
Пермского края
от « 1 » апреля 2021 г. № 38-0

**Программа
проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности**

Программа разработана на основании норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 г. № 645.

№ п/п	Разделы и основные вопросы проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности	Время
1	2	3
1.	Общие сведения о специфике и особенностях Арбитражного суда Пермского края по условиям пожаро- и взрывоопасности (общие сведения о возникновении пожара и возможных опасных и вредных производственных факторах).	15 мин
2.	Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности	10 мин
3.	Ознакомление с противопожарным режимом в здании Арбитражного суда Пермского края:	15 мин
3.1	Ознакомление с инструкцией о мерах пожарной безопасности в здании Арбитражного суда Пермского края.	
3.2	Ознакомление с основными причинами пожаров, которые могут быть в здании суда, на рабочем месте.	

1	2	3
4.	Ознакомление с общими мерами по пожарной профилактике и тушению пожара:	20 мин
4.1	Действия сотрудников при загорании или пожаре в здании.	
4.2	Приемы и средства тушения загорания или пожара.	
5.	Правила оказания первой медицинской помощи при ожогах и травмах.	15 мин
Общее время инструктажа		1 час 15 мин

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом Арбитражного суда
Пермского края
от «1» апреля 2021 г. № 38-0

**Программа
проведения первичного инструктажа по пожарной безопасности**

Программа разработана на основании норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утвержденные приказом министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 г. № 645.

№ п/п	Разделы и основные вопросы проведения первичного инструктажа по пожарной безопасности	Время
1	2	3
1.	Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий):	20 мин
1.1	Организация осмотра помещений здания суда, ознакомление сотрудника с планом эвакуации, особенностям планировки здания.	
1.2	Ознакомление с установленным порядком проведения эвакуации в Арбитражном суде Пермского края.	
1.3	Проверка ориентировочных навыков сотрудника.	

1	2	3
2.	Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в суде):	10 мин
2.1	Изучение причин возникновения горения.	
2.2	Основания возникновения воспламенения.	
3.	Ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности:	15 мин
3.1	Виды дисциплинарной ответственности.	
3.2	Административная ответственность.	
3.3	Уголовная ответственность.	
4.	Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования):	20 мин
4.1	Изучение принципа действия пенных огнетушителей.	
4.2	Изучение принципа действия порошковых огнетушителей.	
4.3	Изучение принципа действия газовых огнетушителей.	
5.	Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.	15 мин
6.	Изучение инструкции о мерах пожарной безопасности в Арбитражном суде Пермского края.	10 мин
Общее время инструктажа		1 час 30 мин